

MON SOLAR INGENIEROS, S.L.
 CIF: B-97689715
 c/ San Pio X, nº 6-Bajo Izq.
 46017 VALENCIA
 Tel: 963813901 Fax: 963813900

CALIDAD AMBIENTAL EN INTERIORES

CERTIFICADO Nº: 2021/0025

CERTIFICADO INSPECCIÓN CAI

Datos de la empresa contratada:

Datos del centro de trabajo:

MON SOLAR Ingenieros, S.L.

TRANVÍA DE ZARAGOZA

Nº de Registro: 0174-CV

DIRECCIÓN: Paseo de la Gran Vía, 11

Dirección: C/ San Pio X, nº 6;bajo;izda.

POBLACIÓN: 50006-Zaragoza

Población: 46017 (VALENCIA)

PROVINCIA: ZARAGOZA

N.I.F.: B-97 68 97 15

TELÉFONO: 900920700

TELÉFONO: 96 381 39 01

FAX: 96 381 39 00

INSTALACIONES INSPECCIONADAS: TRANVÍA

ASPECTOS EVALUADOS CAI:

PARÁMETROS MÍNIMOS

Concentración de Dióxido de Carbono
Conteo de partículas en ambiente según norma ISO 14644-1:2015
Partículas en suspensión (PM10)
Partículas en suspensión (PM2,5)
Temperatura y Humedad relativa

PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS

Concentración 7 aldehidos
Concentración barrido 54 COVs
Concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TCOV's)
Concentración de Formaldehido
Concentración de Ozono
Concntración de dióxido de nitrógeno

NORMATIVA APLICABLE: UNE 171-330-2 - Obligatorios

VALORACIÓN: La Calidad del Aire Interior en el TRANVÍA ENSAYADO, operando con la tecnología de **IONIZACIÓN de la Marca TAYRA, S.L modelo AF-CP-BPBI-600-5KV-S**, se considera **CONFORME**, de acuerdo a los criterios de confort de la norma UNE 171330-2, para todos los parámetros ensayados.

Ref. Informe técnico MONSOLAR INGENIEROS, S.L. - 2021/215

RESPONSABLE TÉCNICO CAI Benjamín Beltrán

DNI 44859148-V

FORMACIÓN TÉCNICO SUPERIOR CAI: marzo / 2021 FEDECAI

TÉCNICO CAI Alex Cabanes Pellicer

DNI 47822860-H

FORMACIÓN TÉCNICO MEDIO CAI:

FORMACIÓN TÉCNICO SUPERIOR CAI: febrero / 2021 FEDECAI

El Responsable Técnico de la instalación

Fecha valoración:

Valencia, a 8 de julio de 2021